Fundusze Europejskie Infrastruktura i Środowisko
Rzeczpospolita Polska
Unia Europejska Europejski Fundusz Rozwoju Regionalnego

Sfinansowano w ramach reakcji Unii na pandemię COVID-19

ZAP/03/2023

Racibórz, 24.03.2023 r.

ODPOWIEDZI II NA ZADANE PYTANIA DO ZAPYTANIA OFERTOWEGO ZAP/03/2023

W postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego na zadanie

„Dostawa, montaż i uruchomienie klimatyzacji w Regionalnym Centrum Krwiodawstwa w Raciborzu, Terenowym Oddziale w Wodzisławiu Śląskim oraz Terenowym Oddziale w Jastrzębiu Zdrój"

Poniżej przekazuję treść otrzymanych pytań do zapytania ofertowego i udzielonych odpowiedzi:

Pytanie 20:

„ Odpowiedź na pytanie nr 2 jest niezgodna z zapytaniem, gdyż Zamawiający wymagał sterowania bezprzewodowego. W pytaniu chodziło o to, co Zamawiający rozumie przez pojęcie sterowania manualnego. W sterowniku przewodowym i bezprzewodowym sterowania odbywa się w taki sam sposób czyli za pomocą przycisków. Wobec tego bezzasadne jest wymaganie sterownika przewodowego. Proszę o wyjaśnienie".

Odpowiedź:

Zamawiającemu chodzi o zastosowanie sterownika odpowiedniego do wskazanej klimatyzacji może być pilot bądź panel sterujący zamocowany na ścianie.

Pytanie 21:

„ Proszę o zaznaczenie na rzutach pomieszczeń, w których montowana będzie klimatyzacja. Dodatkowo brakuje rzutu pomieszczenia w Raciborzu".

Odpowiedź:

Rzuty w załączeniu.

Pytanie 22:

„ Z odpowiedzi na pytanie nr 7 wynika, że jest istniejąca instalacja skroplin. Wobec tego czy w zakresie jest demontaż istniejących klimatyzatorów? Jeśli tak proszę podać ilość sztuk".

Odpowiedź:

Tak demontaż po jednym urządzeniu w Wodzisławiu Śląskim oraz Jastrzębie Zdrój, Racibórz - tylko montaż.

Pytanie 23:

„ Ile kondygnacji mam budynek w Raciborzu oraz jak należy poradzić instalację w pionie na dach robiąc przewierty czy są walone sachty do prowadzenia instalacji?".

Odpowiedź:

Budynek w Raciborzu ma 3 kondygnacje i są wolne sachty.

Pytanie 24:

„ Ile maksymalnie osób będzie przebywać w pomieszczeniach?".

Odpowiedź:

Jastrzębie Zdrój - 11 osób

Wodzisław Śląski - 15 osób

Racibórz - 11 osób

Pytanie 25:

„ Od której strony świata umieszczone są okna w pomieszczeniach?".

Odpowiedź:

Jastrzębie Zdrój - południe

Wodzisław Śląski - południe

Racibórz - południowy zachód

Pytanie 26:

„ Ile oraz jakie urządzenia wydzielające ciepło znajdują się w pomieszczeniach?".

Odpowiedź:

Jastrzębie Zdrój- sprzęt medyczny znajdując się obok każdego dawcy 7 szt.

Wodzisław Śląski - sprzęt medyczny znajdując się obok każdego dawcy 11 szt.

Sfinansowano w ramach reakcji Unii na pandemię COVID-19

Racibórz - sprzęt medyczny znajdujący się obok każdego dawcy 8 szt.

Brak wiedzy o ilości ciepła wytwarzanego przez Zamawiającego.

Oraz sprzęt komputerowy po trzy stanowiska na każde pomieszczenie.

DYREKTOR
Regionalnego Centrum
Krwiodawstwa i Krwiolecznictwa w Raciborzu

mgr Gizela Kowol